

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BA/4755/2020

Bauamt Stadter, Silke	Datum: 10. September 2020 AZ: 654
--------------------------	--------------------------------------

Beratungsfolge	Termin	
Haupt- und Finanzausschuss	17.09.2020	öffentlich

Bereitstellung von außerplanmäßigen Mitteln für den Austausch der Notstromanlage im Feuerwehrhaus Herzogenaurach

Beschlussvorschlag:

Für das Produktkonto 126111.071200 werden außerplanmäßige Mittel in Höhe von 60.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt über Mittel aus dem Deckungsring „6602 Hochbaumaßnahmen“.

Erläuterungen:

Im Feuerwehrhaus Herzogenaurach muss die Notstromanlage erneuert werden. Gem. DIN 14092-1 ist in Feuerwehrhäusern mit wichtiger Bedeutung für die Versorgung zwingend erforderlicher Funktionsbereiche eine stationäre Netzersatzanlage vorzusehen. Die bisherige Notstromanlage ist seit dem Jahr 1972 in Betrieb. Der Motor ist mittlerweile undicht und verliert Öl. Eine Reparatur ist nicht mehr möglich, da es für die Steuerung keine Ersatzteilversorgung mehr gibt. Aus diesen Gründen kann nicht gewährleistet werden, dass die Notstromversorgung im Ernstfall funktionstüchtig zur Verfügung steht. Für die Bereitstellung einer ausreichenden und sicheren Notstromversorgung muss deshalb eine neue Anlage installiert werden. Die Notstromversorgung besteht aus dem Stromerzeuger (Generator) und einem Schaltschrank. Für die Montage der Anlage im UG des Feuerwehrhauses ist die Herstellung einer Einbringöffnung in der Außenwand erforderlich. Die beantragten Mittel beziehen sich auf die Errichtung der gesamten Anlage.

Herzogenaurach, 11. September 2020

Stadter, Silke