

Träger: Bayernwerk Netz GmbH

Leitung: LH-07-E10007

Projekt:

110kV-Leitung LH-07-E10007

Kastenweiher-Eltmann, Abschnitt: Mast 1A-135, Zubeseilung,
Teilweiser Ersatzneubau und Neubau von zwei Masten

Mast Nr.	Mast-Typ Bestand	Mast-Typ nach Maßnahme	Masthöhe Bestand (m)	Masthöhe nach Maßnahme (m)	Art der Maßnahme Mast	Art der Maßnahme Fundament	Provisorium erforderlich	Ausholzung notwendig?	Zufahrt	Naturschutz	Wasserrecht	Sonstiges	Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurnummer
1A		WAZ100spez-29,00-24,00		37,7	Neubau	Fundamentneubau	nein	nein	Flurweg, Landwirtschaft. Nutzfläche	nein	nein	-	Stadt Erlangen	Erlangen	Buchenbach	867
4	T	T1-OK	25,8	32,4	Ersatzneubau	Fundamentneubau	ja	nein		nein	nein		Stadt Erlangen	Erlangen	Klosterwald	358
22	T	T1-OK	34	38,4	Ersatzneubau	Fundamentneubau	ja	ja		nein	nein		Erlangen-Höchststadt	Herzogenaurach	Burgstall	86
51	T	T2-OK	30	40,4	Ersatzneubau	Fundamentneubau	ja	nein		ÖFK 180866	nein		Erlangen-Höchststadt	Weisendorf	Weisendorf	231
58	T	T2-OK	38	42,4	Ersatzneubau	Fundamentneubau	ja	ja		nein	nein		Erlangen-Höchststadt	Weisendorf	Kairlindach	321
60	WA150	WA160-OK	27,2	33,5	Ersatzneubau	Fundamentneubau	ja	nein		nein	nein		Erlangen-Höchststadt	Höchst a.d.Aisch	Boxbrunn	582
78	WAZ/	WEZ160spez-MK	28,55	41,5	Ersatzneubau	Fundamentneubau	ja	nein		nein	nein		Erlangen-Höchststadt	Höchst a.d.Aisch	Höchst a.d.Aisch	946
78A		WEZ160spez-MK		41,5	Neubau	Fundamentneubau	nein	nein		nein	nein		Erlangen-Höchststadt	Höchst a.d.Aisch	Höchst a.d.Aisch	946
105	T	T-Z4	33,8	33,8	Verst. Kat. 4		nein	nein		nein	nein		Bamberg	Pommersfelden	Steppach	1074
106	T1	T1-Z4	49,65	49,65	Verst. Kat. 4		nein	nein		nein	nein		Bamberg	Pommersfelden	Steppach	1093
111	T	T-Z4	34	34	Verst. Kat. 4		nein	nein		nein	nein		Bamberg	Burgebrach	Oberköst	952
112	T	T-Z4	32	32	Verst. Kat. 4		nein	nein		nein	nein		Bamberg	Burgebrach	Oberköst	942
135	T	WE-WAdiff-WA100-OK	37,8	39,5	Ersatzneubau	Fundamentneubau	ja	nein		nein	nein		Bamberg	Lisberg	Lisberg	200/16